


**Attestation d'utilisation AEAI n° 24747**

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	
Requérant	Schöck Bauteile AG Neumattstrasse 30 5000 Aarau Schweiz	
Fabricant	Schöck Bauteile GmbH 76534 Baden-Baden Germany	
Produit	SCHÖCK ISOKORB TYP KXT	
Description	Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en PS (150mm), recouvert dessus et dessous de panneaux AESTUVER (15mm), E=180mm	
Utilisation	REI 120 Dimensionnement et construction selon instructions du requérant. Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).	
Documentation	MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/10-113-1' (06.01.2011), Gutachten '3.2/13-117-1' (24.04.2013)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1365-2	
Appréciation	Classe de résistance au feu: REI 120	
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	14.12.2016	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	18.09.2013	autorités cantonales de protection incendie

  
Michael Binz

  
Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon  
les prescriptions suisses de  
protection incendie AEAI

## n° AEAI 24747

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction		
Requérant	Schöck Bauteile AG Neumattstrasse 30 5000 Aarau Schweiz	Durée de validité	31.12.2018
Produit	SCHÖCK ISOKORB TYP KXT		

---

### Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.