DOP_STA_ETA-25-0361_v1_DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Schöck Stacon® Part BSS

2. Verwendungszweck:
Linienförmige Fugenabdichtungen und Brandsperren

3. Hersteller:
Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 1

5. Technische Bewertung:
Europäisches Bewertungsdokument/harmonisierte Norm/Nationale Norm:
EAD 350141-00-1106
Europäische Technische Bewertung/Zulassung:
ETA-25/0361
Technische Bewertungsstelle/Zulassungsinstitut:
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin
Notifizierte Stelle/Fremdüberwachungsstelle:
Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig: NB 0761

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Produkt/Einbau	Leistung
Brandverhalten		Klasse C-s1, d0 gemäß EN 13501-1
Feuerwiderstand im Massivbau	Stacon® Part BSS 20/40 horizontale Fuge	EI 120-H-M136-F-W 20
	Stacon® Part BSS 30/50 horizontale Fuge	EI 120-H-M88-F-W 30
	Stacon® Part BSS 20/40 vertikale Fuge	EI 120-V-M100-F-W 20
	Stacon® Part BSS 30/50 vertikale Fuge	EI 120-V-M66-F-W 30
Gehalt an gefährlichen Stoffen		Keine gefährlichen Stoffe[5]
Bewertetes Fugen-Schall-dämmmaß nach EN ISO 717-1	Stacon® Part BSS 20/40 Fugenbreite 20 mm	$R_{S,w}$ = 37 dB
	Stacon® Part BSS 20/40 Fugenbreite 40 mm	$R_{S,w}$ = 20 dB

[5] *Gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 353 vom 31.12.2008, S. 1)*

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Technische Dokumentation zur europäischen technischen Bewertung Schöck Stacon® Part BSS – ist beim DIBt hinterlegt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baden-Baden, 01.07.2025
(Ort, Datum)

i.V. N. Puttendörfer
(Dr.-Ing. Niklas Puttendörfer, Head of R&D)